

تقرير الفحص - 2016 كيومنز C330D5

الرقم التسلسلي - 15801760 ساعات ١٥,٠٩٨ الموقع دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم التعريف ٦٧٨

الميزات الرئيسية والحالة	
ملصق شهادة السلامة	لا يوجد
وقود الديزل	نعم
غرفة عزل	نعم
على عجلات	لا يوجد
غرفة العزل	
صفائح معدنية	جيد
الإطارات	جيد، طعج بسيط
الحمايه / الشاشات	جيد
الأبواب	جيد
أعمال الطلاء	جيد
المحرك	
الطراز	كوميونز QSL9G5
تسريبات	جيد
حالة الزيت	جيد
العدام	جيد
دخان	جيد
نظام الحقن	إلكتروني
الضوضاء	جيد
نظام التبريد	جيد
النفخ الداخلي	طبيعي
السيور	جيد
مستويات السوائل	جيد
المولد الكهربائي	
الضوضاء	جيد
الكابلات	لا يوجد
المقابس	لا يوجد
الأضرار	جيد
لوحة المفاتيح	جيد
المقاييس	جيد
رسائل التحذير	1117 فقدان الطاقة مع الإشعال، 1246 عطل عام في المحرك

المعدات والالات | تقويم المزادات

خزان / نظام الوقود	
خراطيم الوقود	جيد
الخزان	جيد
تسريبات	جيد
مقياس الخزان	لا يوجد
معلومات أخرى	
مفاتيح الأمان	جيد
الطاقة المقدرة (كيلو فولت أمبير)	330 كيلو فولت أمبير
الطاقة المتجددة، كيلوواط	47
الفيزوات	جيد
إذا كان على عجلات	لا يوجد
حالة الإطارات	لا يوجد
قضيب السحب	لا يوجد
أضواء	لا يوجد
الجهد البديل	399 فولت

لا يتم تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بالساعات الفعلية أو الأميال أو الكيلومترات؛ تقرير الفحص يعكس فقط ما يمكن أن يكون لوحظ بصريا .

